

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-1	Dato for prøveudtagning 01-07-20	Prøve start 01-07-20
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 01-07-20	Prøve slut 06-07-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af + Termisk	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,424	D50	0,367	D60/D10 (U-tal)	2,7
D10	0,158				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------



Bemærkning Erstatter varenummer: 17015-22	Sted og dato Avedøre 29-06-20  Kate Rolsted, Laborant Elektronisk signatur
---	---