

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000158-1322-1	Dato for prøveudtagning 01-07-20	Prøve start 01-07-20
	Produkt Harpet fyld	Modtaget den 01-07-20	Prøve slut 06-07-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Harpet sandfyld 0-8 mm	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--------------------------------------------------------------------	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


Min-værdi Max-værdi Forv. værdi Sigte-serie

100	100	100	11,2
100	100	100	8
88	100	100	5,6
82	100	99	4
82	99	99	2,8
80	99	98	2
70	95	97	1,4
67	90	95	1
46	70	83	0,5
15	37	46	0,25
0	10	8	0,125
0,0	5,0	2,8	0,063



Bemærkning
Erstatter varenummer: 11010-22

Sted og dato
Avedøre 30-06-20



Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur