

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007864-1322-1	Dato for prøveudtagning 01-07-20	Prøve start 01-07-20
	Produkt 0/4 mm Pudsegrus	Modtaget den 01-07-20	Prøve slut 06-07-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

D60 0,347 D50 0,277 D60/D10 (U-tal) 2,7
 D10 0,128

Min- Max- Forv. Sigte-
 værdi værdi værdi serie

96	100	100	8
96	100	100	5,6
95	100	100	4
80	100	99	2
75	95	95	1
52	82	82	0,5
15	41	46	0,25
0	15	9	0,125
0,0	3,0	1,1	0,063



Bemærkning
Erstatter varenummer: 16025-22

Sted og dato
Avedøre 29-06-20

Kate Rolsted

Kate Rolsted, Laborant
 Elektronisk signatur