



Varedeklaration
14030-22 - 9 - BETON

Dekl.dato
2019-12-01

Produkt
8/16 mm ærtesten, kl. P

Produktionsbeskrivelse
Jiggede søsten

Leverandør
NCC Industry A/S
RN Sten & Grus
Stamholmen 225

Produktionssted
RN Sten & Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2020-01-01 - 2020-04-15

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										Form- indeks	Korn- densitet VOT	Absorberet vand	Klorid- indhold	Aekivalent alkali- indhold
	0,063	0,25	2	4	8	11,2	16	22,4	32	100					
Middelværdi - varedeklaration	0,0	0	1	1	20	72	97	100	100	10	2,52	1,7	0,015	0,015	
Max værdi - grænselinie	1,0	1	3	4	25	82	99	100	100	25	2,56	2,2	0,030	0,030	
Min værdi - grænselinie	0,0	0	0	0	15	62	92	100	100		2,48	1,2			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m ³	%	%	%	
5200022	2020-01-03	0,5	1	1	1	15	68	99	100	100	15	* 2,45 *	* 4,6 *	0,021	0,018
5200205	2020-02-05	0,4	1	1	1	21	70	98	100	100	13			0,023	0,020
5200363	2020-03-02	0,2	0	1	1	* 27 *	80	99	100	100	19			0,005	0,004
5200590	2020-04-02	0,2	0	1	1	* 26 *	81	* 100 *	100	100	17	* 2,39 *	* 5,9 *	0,008	0,007
Middelværdi		0,3	1	1	1	22	75	99	100	100	16	2,42	5,3	0,014	0,012
standardafvigelse		0,2	0,6			5,5	6,7	0,8			2,6			0,0	0,0
Største værdi		0,5	1	1	1	27	81	100	100	100	19			0,023	0,020
Mindste værdi		0,2	0	1	1	15	68	98	100	100	13			0,005	0,004
Antal analyse prøve		4									4	2	2	4	4

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2020-04-15

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Kate Rolsted, Laborant

Elektronisk signatur