

ANALYS Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 16000-22-4	Dato for prøveudtagning 03-01-20	Prøve start 03-01-20
	Produkt 0/2 mm sand	Modtaget den 03-01-20	Prøve slut 10-01-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning Årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning DS/EN 1744-1 Humisindhold	Lysere		Lysere


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,278	D50	0,235	D60/D10 (U-tal)	2,0
D10	0,138				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	8
100	100	100	4
98	100	100	2
95	100	97	1
80	99	91	0,5
50	70	56	0,25
2	15	5	0,125
0,0	2,0	0,4	0,063



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 15-01-20
	
	Kate Rolsted, Laborant
	Elektronisk signatur