

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 16035-22-1	Dato for prøveudtagning 02-04-20	Prøve start 02-04-20
	Produkt 0/8mm Betongrus	Modtaget den 02-04-20	Prøve slut 09-04-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,877	D50	0,573	D60/D10 (U-tal)	5,6
D10	0,157				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 15-04-20



Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur