

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007864 - 1323-1	Dato for prøveudtagning 01-07-20	Prøve start 02-07-20
	Produkt 0/4 mm Pudsegrus	Modtaget den 02-07-20	Prøve slut 03-07-20
Produktionssted Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,359	D50	0,306	D60/D10 (U-tal)	2,3
D10	0,155				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

		100	11,2
100	100	100	8
96	100	100	5,6
85	100	100	4
85	100	99	2,8
80	100	99	2
77	99	97	1,4
75	95	96	1
52	82	86	0,5
15	41	40	0,25
0	15	1	0,125
0,0	3,0	0,0	0,063



Bemærkning Erstatter varenummer: 16025-23	Sted og dato Avedøre 03-07-20
	 Kate Rolsted, Laborant Elektronisk signatur