

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007925 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 07-08-20	Prøve start 07-08-20
	Produkt 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	Modtaget den 07-08-20	Prøve slut 09-08-20
Produktionssted Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse Bundsikringsgrus	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,337	D50	0,245	D60/D10 (U-tal)	3,4
D10	0,099				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------



Bemærkning Erstatter varenummer: 16153-23	Sted og dato Avedøre 10-08-20  <hr/> Kate Rolsted, Laborant Elektronisk signatur
---	---