

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 16025-23-5	Dato for prøveudtagning 03-01-20	Prøve start 03-01-20
	Produkt 0/4 mm Pudsegrus	Modtaget den 03-01-20	Prøve slut 10-01-20
Produktionssted Køge Sten & Grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,419	D50	0,336	D60/D10 (U-tal)	3,3
D10	0,126				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

	100	11,2
100	100	8
96	100	5,6
95	100	4
85	100	2,8
80	100	2
77	99	1,4
75	95	1
52	82	0,5
15	41	0,25
0	15	0,125
0,0	3,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 03-01-20

Kate Rolsted, Laborant

Elektronisk signatur