

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 16026-23-4	Dato for prøveudtagning 04-11-19	Prøve start 05-11-19
	Produkt	Modtaget den 04-11-19	Prøve slut 06-11-19
Produktionssted Køge Sten & Grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse 0/4 mm Fugesand (BPS 108-til belægning)	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,770	D50	0,526	D60/D10 (U-tal)	7,1
D10	0,109				

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 15-11-19



Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur