

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 16153-23-2	Dato for prøveudtagning 03-01-20	Prøve start 03-01-20
	Produkt 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	Modtaget den 03-01-20	Prøve slut 10-01-20
Produktionssted Køge Sten & Grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse Bundsikringsgrus (sø) kval.1	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget + indstamping	Mærkning Arlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,423	D50	0,336	D60/D10 (U-tal)	3,1
D10	0,135				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

0	100	100	11,2
0	100	100	8
0	100	99	5,6
0	100	96	4
0	100	94	2,8
0	100	91	2
0	100	87	1,4
0	100	83	1
0	100	69	0,5
0	100	40	0,25
0	100	7	0,125
0,0	5,0	1,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 17-01-20

Kate Rolsted

Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur