



Varedeklaration  
**11254-53 - 1 - VEJ**  
 Produkt  
**0/20mm Bundsikringsgrus kv.II**  
 Produktionsbeskrivelse

Dekl.dato  
**2017-10-01**

## Statistikskema

Leverandør  
**NCC Industry A/S, Råstoffer**  
**Tranemosevej 2**  
**2640 Hedehusene**  
 Produktionssted  
**Løng Stenindustri**  
**Lange Løng 9**  
**4180 Sorø**

**2018-01-01 - 2019-06-28**

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt												U-tal	Methylen-	Vibrations-	Vibrations-
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5	D60 / D10	blå	forsøg	forsøg	
Middelværdi - varedeklaration																
Max værdi - grænselinie	9,0													3		
Min værdi - grænselinie	0,0															
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	t/m3	%	
4180038	2018-01-24	3,5	7	17	47	68	77	84	90	97	99	100	5,0	1,5		
4180543	2018-10-25	8,7	14	24	49	70	81	89	95	99	100	100	9,8	2,3	2,02	9,3
4190210	2019-04-24	4,5	10	27	54	76	86	91	95	98	100	100	5,0	1,4		
4190290	2019-05-22	3,3	7	21	50	73	83	89	95	98	100	100	4,8	1,2		
4190361	2019-06-24	2,3	4	13	41	64	75	84	91	98	100	100	4,3	1,4	1,98	10,6
Middelværdi		4,5	8	20	48	70	80	87	93	98	100	100	5,8		2,00	10,0
standardafvigelse		2,5	3,8	5,5	4,8	4,6	4,4	3,2	2,5	0,7	0,4		2,3			
største værdi		8,7	14	27	54	76	86	91	95	99	100	100	9,8			
mindste værdi		2,3	4	13	41	64	75	84	90	97	99	100	4,3			
Antal analyse prøve		5											5	5	2	2

Bemærkninger

Sted og dato  
**Reerslev 2019-06-28**

**NCC Industry A/S, Råstoffer**  
**Laboratorie: Reerslev**  
**Tranemosevej 2, Reerslev**  
**2640 Hedehusene**

Besøgsadresse  
 Hovedkontor

Telefon nr  
**46560021**  
 Fax nr  
**46565204**

Org.nr  
 MVA nr

Email  
**jom@ncc.dk**  
 Internetadresse

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
 Elektronisk signatur