

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer Tranemosevej 2 2640 Hedehusene	Varedeklaration 11220-53-6 Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 14-01-20 Modtaget den 15-01-20 Reference nr ID nr	Prøve start 15-01-20 Prøve slut
Produktionssted Løng Stenindustri Lange Løng 9 4180 Sorø	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af	Mærkning vibr-total


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,1		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,19	2,18	2,28
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,0	5,5	7,5
Knusningsgrad			
Totale runde (Ctr), > 90% overflader runde	25		70
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,66		3,0

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	10,107	D50	6,125	D60/D10 (U-tal)	27,2
D10	0,371				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------



Bemærkning

Sted og dato
Reerslev 21-01-20

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur