

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007876-1355-1	Dato for prøveudtagning 17-02-20	Prøve start 18-02-20
	Produkt 0/16mm Rabatgrus	Modtaget den 18-02-20	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgård 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	6,4		
--	------------	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	5,401	D50	3,307	D60/D10 (U-tal)	34,0
D10	0,159				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	22,4
90	99	95	16
75	95	81	11,2
65	85	69	8
58	78	61	5,6
50	70	54	4
40	60	43	2
28	48	33	1
15	35	22	0,5
10	25	13	0,25
6	15	9	0,125
3,0	12,0	6,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Reerslev 20-02-20

Johnna Okkels Müller, Laborant

Elektronisk signatur