

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer Tranemosevej 2 2640 Hedehusene</b>	Varedeklaration <b>11220-51-4</b>	Dato for prøveudtagning <b>11-07-19</b>	Prøve start <b>15-07-19</b>
Produktionssted <b>Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A, Nr. Vedby 4840 Nr. Alslev</b>	Produkt <b>0/32mm Stabiltgrus kv. II</b>	Modtaget den <b>15-07-19</b>	Prøve slut
	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,3		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,84		3,0

### Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	13,038	D50	7,208	D60/D10 (U-tal)	52,2
D10	0,250				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	45
75	99	96	31,5
		79	22,4
50	90	65	16
30	75	52	8
15	60	41	4
		35	2
2	35	30	1
		20	0,5
		10	0,25
		6	0,125
2,0	9,0	4,1	0,063

Sigt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5	45
målt gnf. %	4,1	6	10	20	30	35	41	52	65	79	96	100



Bemærkninger

Sted og dato

**Reerslev 17-07-19**

**Johnna Okkels Müller, Laborant**

Elektronisk signatur