

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b> Tranemosevej 2 2640 Hedehusene	Varedeklaration <b>11240-51-5</b> Produkt <b>0/8mm Bundsikringsgrus kv. II</b>	Dato for prøveudtagning <b>20-11-19</b> Modtaget den <b>21-11-19</b> Reference nr	Prøve start <b>22-11-19</b> Prøve slut  ID nr  Mærkning
Produktionssted <b>Pederseje Stenværk</b> Nr. Vedbyvej 13A, Nr. Vedby 4840 Nr. Alslev	Produktbetegnelse  Objekt	Prøve udtaget  Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,5		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,43		3,0

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,400	D50	0,329	D60/D10 (U-tal)	3,8
D10	0,104				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie



Bemærkning	Sted og dato <b>Reerslev 27-11-19</b>  <i>J. Müller</i> <b>Johnna Okkels Müller, Laborant</b> Elektronisk signatur
------------	---