

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007741-1350 - 1 - VEJ	Fra dato 2020-04-27	Erstatter 2018-07-30
Produktionssted Reerslev Grusgrav Tranemosevej 2 2640 Hedehusene	Produkt 0/32SGII	Produktbetegnelse 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Produktbetegnelse
	Attest metode Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 933-5 Totale runde (Ctr), >90% overflader runde	25,0		70,0
DS/EN 933-9 Methylenblå	1,4		3
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,15	2,11	2,21
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	7,6	6,5	9,5

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
D50

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	99	99	31,5
		80	22,4
30	90	65	16
30	75	50	8
15	60	38	4
		30	2
2	35	22	1
		14	0,5
		9	0,25
		6	0,125
2,0	9,0	4,0	0,063



Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur

Bemærkning

GE, OC75 LF2/UF9 CNR/70

Fraktionsindhold:

4-8mm: min 5% max: 35%

8-16mm: min: 5% max: 35%

Erstatter varenr. 11220-50 version 3

Dancert (G001V) har attesteret at produktet opfylder kravene i DS/EN 13285 og VD's udbudsforskrift for produktionsstyring for sand, sten og grus til vejbygning, se www.tilslag.dk

