

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer Tranemosevej 2 Reerslev 2640 Hedehusene</b>	Varedeklaration <b>11260-50-5</b>	Dato for prøveudtagning <b>13-03-2019</b>	Prøve start <b>13-03-2019</b>
Produktionssted <b>Reerslev Grusgrav Tranemosevej 2 Reerslev 2640 Hedehusene</b>	Produkt <b>0/63mm Bundsikringsgrus kv.II</b>	Modtaget den <b>13-03-2019</b>	Prøve slut
	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>9,1</b>		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	<b>2,57</b>		<b>3,0</b>


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	22,261	D50	16,497	D60/D10 (U-tal)	51,5
D10	0,432				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	100	90
85	100	100	63
62	87	76	31,5
45	69	49	16
37	61	40	8
28	51	29	4
20	42	21	2
14	36	16	1
9	24	11	0,5
6	21	8	0,25
3	13	5	0,125
0,0	9,0	4,0	0,063



Bemærkninger

Sted og dato  
**Reerslev 21-03-2019**

*J. Müller*

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur