

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 12010-37-3	Dato for prøveudtagning 30-08-2018	Prøve start
	Produkt filtergrus	Modtaget den 31-08-2018	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse sorteret, vasket og blandet bakkemateria	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Ken	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	6,4		

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,783	D50	0,495	D60/D10 (U-tal)	4,6
D10	0,170				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

		100	63
		100	31,5
100	100	100	16
85	99	100	8
70	98	82	4
50	90	76	2
30	75	67	1
		51	0,5
5	23	22	0,25
0	10	4	0,125
0,0	3,0	1,1	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 04-09-2018
	 Mikkel Svendsen, Laborant Elektronisk signatur