


ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000158 - 1323-1	Dato for prøveudtagning 07-08-20	Prøve start 07-08-20
	Produkt Harpet fyld	Modtaget den 07-08-20	Prøve slut 09-08-20
Produktionssted Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse Harpet sandfyld 0-8 mm	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
			

Kornstørrelsesfordeling

D60	1,166	D50	0,956	D60/D10 (U-tal)	3,2
D10	0,368				


Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	11,2
95	100	100	8
85	100	98	5,6
75	100	94	4
		89	2,8
55	99	82	2
		70	1,4
25	65	53	1
15	50	17	0,5
5	25	4	0,25
0	10	1	0,125
0,0	5,0	0,2	0,063



Bemærkning
Erstatter varenummer: 11010-23

Sted og dato
Avedøre 13-08-20


Kate Rolsted, Laborant
 Elektronisk signatur