



Varedeklaration  
1007778-1322 - 1 - BETON

Dekl.dato  
2020-04-22

Produkt  
8/16 mm ærtesten, kl. M

Produktionsbeskrivelse  
Jiggede søsten

Leverandør  
NCC Industry A/S  
RN Sten & Grus  
Stamholmen 225

Produktionssted  
RN Sten & Grus  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

2020-04-30 - 2020-09-09

Side 1(1)

	Gennemfald (%) vægt										Form- indeks	Korn- densitet VOT	Absorberet vand	Klorid- indhold	Aekvivalent alkali- indhold	Indhold af lette korn <2400g	Kritisk absorption
	0,063	0,25	2	4	8	11,2	16	22,4	32	100							
Sigtserie	0,063	0,25	2	4	8	11,2	16	22,4	32	100	10	2,63	1,2	0,013	0,012	2,0	0,9
Middelværdi - varedeklaration	0,0	0	1	1	12	55	95	100	100	100	10	2,63	1,2	0,013	0,012	2,0	0,9
Max værdi - grænselinie	1,0	1	2	5	17	65	99	100	100	100	20	2,67	1,4	0,020	0,020	5,0	2,5
Min værdi - grænselinie	0,0	0	0	0	7	45	90	100	100	100		2,59	1,0				
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m <sup>3</sup>	%	%	%	%	%
5200737	2020-05-01	0,1	0	0	0	10	49	93	100	100	9			0,007	0,006	2,2	
5200962	2020-06-08	0,1	0	0	0	7	48	94	100	100	5	2,62	1,1	0,000	0,000	1,9	0,7
5201080	2020-07-01	0,1	0	0	0	10	45	91	100	100	13			0,000	0,000	1,3	
5201242	2020-08-03	0,3	0	1	1	15	56	94	100	100	10			0,005	0,004	2,4	
5201378	2020-09-02	0,1	0	0	0	7	45	92	100	100	5	2,62	1,0	0,005	0,004	2,9	0,8
Middelværdi		0,1	0	0	0	10	49	93	100	100	8	2,62	1,1	0,003	0,003	2,1	0,8
standardafvigelse		0,1		0,4	0,4	3,3	4,5	1,3			3,4			0,0	0,0	0,6	
Største værdi		0,3	0	1	1	15	56	94	100	100	13			0,007	0,006	2,9	
Mindste værdi		0,1	0	0	0	7	45	91	100	100	5			0,000	0,000	1,3	
Antal analyse prøve		5									5	2	2	5	5	5	2

Bemærkning Erstatte varenummer: 14031-22

Sted og dato  
Avedøre 2020-09-09

NCC Industry A/S  
Laboratorie: Avedøre  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

Besøgsadresse  
Hovedkontor

Telefon nr  
36780500  
Fax nr

Org.nr  
MVA nr

Email  
ulh@ncc.dk  
Internetadresse  
www.tilslag.dk

Kate Rolsted, Laborant

Elektronisk signatur