



Varedeklaration  
1007816-1322 - 1 - BETON

Dekl.dato  
2020-04-22

Produkt  
2/8 mm Perlesten Kl.P

Produktionsbeskrivelse  
Jiggede Søsten

Leverandør  
NCC Industry A/S  
RN Sten & Grus  
Stamholmen 225

Produktionssted  
RN Sten & Grus  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

2020-03-01 - 2020-09-11

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										Form- indeks	Korn- densitet VOT	Absorberet vand	Klorid- indhold	Aekvivalent alkali- indhold	
	0,063	0,25	2	4	5,6	8	11,2	16	25	100						
Middelværdi - varedeklaration	0,0	0	2	30	90	98	100	100	15	2,56	2,1	0,015	0,015			
Max værdi - grænselinie	1,0	1	5	35	95	100	100	100	25	2,60	2,6	0,030	0,030			
Min værdi - grænselinie	0,0	0	0	25	75	90	100	100	100	2,52	1,5					
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m <sup>3</sup>	%	%	%		
5200736	2020-05-01	0,2	0	1	34	83	99	100	100	15			0,023	0,020		
5200961	2020-06-08	0,1	0	1	27	79	99	100	100	8	* 2,49 *	* 4,2 *	0,011	0,010		
5201078	2020-07-01	0,3	0	1	30	81	100	100	100	15	* 2,46 *	* 4,7 *	0,023	0,020		
5201243	2020-08-03	0,1	0	0	29	82	99	100	100	12			0,023	0,020		
5201427	2020-09-10	0,1	0	1	* 37 *	87	100	100	100	15			0,020	0,017		
Middelværdi		0,2	0	1	31	82	99	100	100	13	2,48	4,5	0,020	0,017		
standardafvigelse		0,1		0,4	4,0	3,0	0,5			3,1			0,0	0,0		
Største værdi		0,3	0	1	37	87	100	100	100	15			0,023	0,020		
Mindste værdi		0,1	0	0	27	79	99	100	100	8			0,011	0,010		
Antal analyse prøve		5										5	2	2	5	5

Bemærkning Erstatte varenr. 14015-22

Sted og dato  
Avedøre 2020-09-11

NCC Industry A/S  
Laboratorie: Avedøre  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

Besøgsadresse  
Hovedkontor

Telefon nr  
36780500  
Fax nr

Org.nr  
MVA nr

Email  
ulh@ncc.dk  
Internetadresse  
www.tilslag.dk

Kate Rolsted, Laborant

Elektronisk signatur