



Varedeklaration
1007925-1322 - 5 - BETON

Dekl.dato
2024-01-10

Produkt
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse
Sømateriale

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225

Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2023-04-01 - 2024-04-16

Side 1(1)

	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Methylen-	Vibrations-	Vibrations-
	D60 / D10	blå	forsøg	forsøg							D60 / D10	blå	forsøg	forsøg
Sigteserie	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8				P-dmax	W opt
Middelværdi - varedeklaration	3,0	8	37	70	85	95	95	95	100				1,76	14,0
Max værdi - grænselinie	5,0							100	100		2,5	1,81	15,5	
Min værdi - grænselinie	0,0							90	90			1,71	12,5	
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg	t/m3	%
5231322	2023-07-03	2,4	8	38	71	87	94	98	99	100		3,1		
5231578	2023-08-01	2,2	7	34	76	90	95	97	98	99		2,9		
5231812	2023-09-01	1,7	7	23	60	81	91	96	98	99		3,4		
5232054	2023-10-02	1,9	6	24	54	75	87	94	98	100		4,2		
5232252	2023-11-01	2,0	12	50	73	91	97	99	100	100		3,1		
5232447	2023-12-05	1,3	5	43	71	84	92	96	98	99		2,9		
5240004	2024-01-04	1,2	4	37	70	87	95	98	99	99		2,9		
5240172	2024-02-05	1,1	5	23	57	75	85	93	96	98		3,7		
5240349	2024-03-08	3,4	10	27	78	93	97	99	100	100		3,3		
5240522	2024-03-27	1,4	5	27	66	83	91	95	97	98		3,0		
Middelværdi		1,9	7	33	68	85	92	97	98	99		3,3		
standardafvigelse		0,7	2,5	9,3	8,1	6,3	4,0	2,1	1,3	0,8		0,4		
Største værdi		3,4	12	50	78	93	97	99	100	100		4,2		
Mindste værdi		1,1	4	23	54	75	85	93	96	98		2,9		
Antal analyse prøver		10										10		

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2024-04-16

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant

Elektronisk signatur