


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Varedeklaration 1000013-1322-3 Produkt Kabelsand Produktbetegnelse Kabelsand Objekt	Dato for prøveudtagning 27-03-2024 Modtaget den 27-03-2024 Reference Registreret af Analyseret af	Prøve start 11-04-2024 Prøve slut 12-04-2024 ID ASG Mærkning 20-dages kontrol
--	--	---	--

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling	D60	0,411	D50	0,350	D60/D10 (U-tal)	2,7
gnf. %	D10	0,151				



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 16-04-2024 <hr/> Lene Seilling Olsen, Laborant Elektronisk signatur
------------	---