



Varedeklaration  
1007925-1322 - 2 - BETON

Dekl.dato  
2020-07-14

Produkt  
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse  
Bundsikringsgrus

Leverandør  
NCC Industry A/S  
RN Sten & Grus  
Stamholmen 225

Produktionssted  
RN Sten & Grus  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

2020-03-01 - 2020-09-10

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8		D60 / D10
Middelværdi - varedeklaration	2,0	8	40	70	85	90	93	95	100		
Max værdi - grænselinie	5,0	15	60	90	95	100	100	100	100		
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	50	70	80	85	90	100		
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
5200742	2020-05-01	3,5	12	43	67	80	87	92	95	*99*	3,9
5200958	2020-06-08	1,8	7	34	64	81	91	96	97	*99*	3,3
5201076	2020-07-01	2,8	8	46	83	95	98	99	100	100	2,6
5201244	2020-08-03	2,5	13	48	75	91	95	97	98	*99*	3,3
5201374	2020-09-02	3,6	7	33	67	89	96	99	100	100	3,3
Middelværdi		2,8	9	41	71	87	93	97	98	99	3,3
standardafvigelse		0,7	2,9	6,9	7,8	6,5	4,4	2,9	2,1	0,5	0,5
Største værdi		3,6	13	48	83	95	98	99	100	100	3,9
Mindste værdi		1,8	7	33	64	80	87	92	95	99	2,6
Antal analyse prøve		5									5

Bemærkning Erstatte varenr. 16153-22

Sted og dato  
Avedøre 2020-09-10

NCC Industry A/S  
Laboratorie: Avedøre  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

Besøgsadresse  
Hovedkontor

Telefon nr  
36780500  
Fax nr

Org.nr  
MVA nr

Email  
ulh@ncc.dk  
Internetadresse  
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant

Elektronisk signatur