

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007926-1322-1	Dato for prøveudtagning 02-09-20	Prøve start 02-09-20
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus	Modtaget den 02-09-20	Prøve slut 02-09-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Bundsikringsgrus Kval.2	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	0,315	D50	0,241	D60/D10 (U-tal)	3,8
D10	0,084				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

0	100	100	22,4
0	100	100	16
0	100	100	11,2
0	100	99	8
0	100	98	5,6
0	100	97	4
0	100	94	2
0	100	90	1
0	100	80	0,5
0	100	53	0,25
0	100	14	0,125
0,0	9,0	7,8	0,063

Sigt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4
målt gnf. %	7,8	14	53	80	90	94	97	98	99	100		



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 10-09-20
	 Ulla Hansen, Laborant Elektronisk signatur