

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-1	Dato for prøveudtagning 02-09-20	Prøve start 02-09-20
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 02-09-20	Prøve slut 02-09-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

D60 0,490 D50 0,414 D60/D10 (U-tal) 3,1
 D10 0,159

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	11,2
100	100	100	8
100	100	100	5,6
	100	100	4
		96	2,8
85	97	91	2
		84	1,4
72	92	79	1
55	75	61	0,5
15	27	28	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	0,8	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 10-09-20

Ulla Hansen, Laborant
 Elektronisk signatur