

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917 - 1323-1	Dato for prøveudtagning 01-04-20	Prøve start 01-04-20
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 01-04-20	Prøve slut 01-04-20
Produktionssted Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	11,2
100	100	100	8
100	100	100	5,6
	100	99	4
		94	2,8
85	97	91	2
		87	1,4
72	92	84	1
55	75	71	0,5
15	27	22	0,25
0	5	1	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063

D60 0,443 D50 0,392 D60/D10 (U-tal) 2,5
 D10 0,178



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 03-04-20

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
 Elektronisk signatur