



Varedeklaration  
1007917-1322 - 1 - BETON

Dekl.dato  
2020-04-22

Produkt  
0/4 mm betonsand, kl. E

Produktionsbeskrivelse  
Søsand

Leverandør  
NCC Industry A/S  
RN Sten & Grus  
Stamholmen 225

Produktionssted  
RN Sten & Grus  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

2020-03-01 - 2020-09-10

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt												Korn- densitet	Absorberet vand	Humus- indhold	Klorid- indhold	Aekvivalent alkali- indhold	Kemisk svind		
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11,2								
Middelværdi - varedeklaration	1,0	3,0	25,0	59,0	80,0	88,0	93,0	96,0	99,0	100,0	100,0	100,0	2,60	0,2	Lyserø	0,018	0,016	0,08		
Max værdi - grænselinie	3,0	5	27	75	92		97		100	100	100	100	2,64	0,4		0,020	0,020	0,20		
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	55	72		85			100	100	100	2,56	0,1	Lyserø					
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m <sup>3</sup>	%	%	%	ml/kg
5200731	2020-05-01	0,5	3	*28*	65	82	87	93	97	100	100	100	100	2,60	0,2		0,020	0,017	0,00	
5200919	2020-06-01	0,4	3	26	60	78	84	90	95	99	100	100	100							
5201073	2020-07-01	0,4	3	27	63	79	85	92	96	99	100	100	100							
5201238	2020-08-03	0,5	2	*28*	63	78	84	90	95	99	100	100	100	2,59	0,1		0,020	0,017	0,01	
5201373	2020-09-02	0,8	3	*28*	61	79	84	91	96	100	100	100	100							
Middelværdi		0,5	3	27	62	79	85	91	96	99	100	100	100	2,60	0,2		0,020	0,017	0,01	
standardafvigelse		0,2	0,4	0,9	1,9	1,6	1,3	1,3	0,8	0,5										
største værdi		0,8	3	28	65	82	87	93	97	100	100	100	100							
mindste værdi		0,4	2	26	60	78	84	90	95	99	100	100	100							
Antal analyse prøve		5												2	2		2	2	2	

Bemærkning Erstatte varenr. 14013-22  
Humus henvises til prøvningsstandarden EN 1744-1 " Lyserø end standard fortyndet 1:3 (iht. DS/INF 167:2010)

Sted og dato  
Avedøre 2020-09-10

NCC Industry A/S  
Laboratorie: Avedøre  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

Besøgsadresse  
Hovedkontor

Telefon nr  
36780500  
Fax nr

Org.nr  
MVA nr

Email  
ulh@ncc.dk  
Internetadresse  
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant  
Elektronisk signatur