

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-5	Dato for prøveudtagning 04-03-2024	Prøve start 04-03-2024
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 04-03-2024	Prøve slut 05-03-2024
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dags kontrol
		Analysert af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning TK-84	0,09		0,20

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,546	D50	0,440	D60/D10 (U-tal)	3,3
D10	0,165				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 08-04-2024
	 Kate Rolsted, Laborant Elektronisk signatur