

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007858 - 1323-1	Dato for prøveudtagning 06-05-20	Prøve start 07-05-20
	Produkt	Modtaget den 07-05-20	Prøve slut 07-05-20
Produktionssted Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse 0/4 mm Fugesand (BPS 108-til belægning)	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,533	D50	0,425	D60/D10 (U-tal)	4,2
D10	0,126				

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
100	100	100	4
80	100	92	2
55	85	77	1
30	60	59	0,5
15	35	29	0,25
10	25	10	0,125
0,0	10,0	2,8	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 07-05-20

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur