

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>Harpet Sandfyld-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>03-09-20</b>	Prøve start <b>03-09-20</b>
	Produkt <b>Harpet fyld</b>	Modtaget den <b>03-09-20</b>	Prøve slut <b>03-09-20</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Harpet Sandfyld</b>	Reference nr	ID nr <b>ASG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,240	D50	0,214	D60/D10 (U-tal)	2,4
D10	0,100				

 Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

**Avedøre 04-09-20**

**Ulla Hansen, Laborant**

Elektronisk signatur