

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000091 - 1323-1	Dato for prøveudtagning 01-09-20	Prøve start 02-09-20
	Produkt 0/2 mm Mørtelsand	Modtaget den 02-09-20	Prøve slut 02-09-20
Produktionssted Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvningsmetode Quantab			
Kloridindhold	0,008		0,100
Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%)	0,007		0,087


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,304	D50	0,245	D60/D10 (U-tal)	2,1
D10	0,143				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	8
100	100	100	4
99	100	100	2,8
98	100	100	2
90	100	98	1
78	97	89	0,5
35	55	52	0,25
1	11	3	0,125
0,0	3,0	0,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 10-09-20

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur