



Varedeklaration
1007802-1322 - 1 - BETON

Dekl.dato
2020-04-22

Produkt
16/25 mm Nøddesten Kl.P

Produktionsbeskrivelse
Jiggede Søsten 16/22 mm kl. P

Leverandør
NCC Industry A/S
RN Sten & Grus
Stamholmen 225

Produktionssted
RN Sten & Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2020-03-01 - 2020-09-10

Side 1(1)

	Gennemfald (%) vægt											Form- indeks	Korn- densitet VOT	Absorberet vand	Klorid- indhold	Aekvivalent alkali- indhold		
	0,063	0,25	2	4	8	11,2	16	22,4	25	32	100							
Sigteserie	0,063	0,25	2	4	8	11,2	16	22,4	25	32	100							
Middelværdi - varedeklaration	0,0	0	1	2	2	2	15	90	99	100	10	2,60	1,3	0,012	0,010			
Max værdi - grænselinie	1,0	1	2	5	5	5	20	95	100	100	25	2,64	1,8	0,020	0,020			
Min værdi - grænselinie	0,0	0	0	0	0	0	10	85	85	100		2,56	0,8					
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m ³	%	%	%			
5200739	2020-05-01	0,3	0	1	1	1	2	16	92	100	100	11	2,58	1,3	0,005	0,004		
5200963	2020-06-08	0,1	0	0	0	0	1	* 8 *	88	100	100	4			0,000	0,000		
5201081	2020-07-01	0,2	0	0	1	1	1	14	* 96 *	100	100	9			0,005	0,004		
5201240	2020-08-03	0,2	0	1	1	1	1	12	89	99	100	4	2,60	1,1	0,005	0,004		
5201379	2020-09-02	0,2	0	0	1	1	1	14	90	100	100	7			0,000	0,000		
Middelværdi		0,2	0	0	1	1	1	13	91	100	100	7	2,59	1,2	0,003	0,002		
standardafvigelse		0,1		0,5	0,4	0,4	0,4	3,0	3,2	0,4		3,1			0,0	0,0		
Største værdi		0,3	0	1	1	1	2	16	96	100	100	11			0,005	0,004		
Mindste værdi		0,1	0	0	0	0	1	8	88	99	100	4			0,000	0,000		
Antal analyse prøve		5											5	2	2	5	5	

Bemærkning Erstatte varenr. 14039-22

Sted og dato
Avedøre 2020-09-10

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur