

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Leverandør	Varedeklaration 1007802-1322-1	Dato for prøveudtagning 02-09-20	Prøve start 02-09-20
	Produkt 16/25 mm Nøddesten Kl.P	Modtaget den 02-09-20	Prøve slut 02-09-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede Søsten 16/22 mm kl. P	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvningsmetode Quantab			
Kloridindhold	0,000		0,020
Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%)	0,000		0,020
DS/EN 933-4 Formindex (%)	7		25,0
Analysert fraktion: 16/25			


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	19,862	D50	19,028	D60/D10 (U-tal)	1,4
D10	14,567	D15	16,1		

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
85	100	100	25
85	95	90	22,4
10	20	14	16
0	5	1	11,2
0	5	1	8
0	5	1	4
0	2	0	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,2	0,063

 Sigt (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 10-09-20

Ulla Hansen, Laborant

Elektronisk signatur