

Leverandør NCC Industry A/S RN Sten & Grus Stamholmen 225	Varedeklaration 1007780-1322 - 1 - BETON	Fra dato 2020-04-22	Erstatter 2019-12-01
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produkt 8/16P		
	Produktbetegnelse 8/16 mm ærtesten, kl. P		
	Produktbetegnelse Jiggede søsten		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m³)	2,52	2,48	2,56
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	1,7	1,2	2,2
DS/EN 933-4 Formindeks	10		25
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,015		0,03
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,015		0,03

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
100	100	100	22,4
92	99	97	16
62	82	72	11,2
15	25	20	8
0	4	1	4
0	3	1	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,0	0,063



Ulla Hansen

Bemærkning

Erstatter varenr. 14030-22 Version 9

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret under system 2+ at produktet opfylder kravene i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk