Leverandør	Varedeklaration	Fra dato	Erstatter
NCC Industry A/S	**1007741-1358 - 6 - VEJ**	**2026-03-27**	**2025-10-06**
	Produkt		
	0/32SGII		
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Tjæreby Grusgrav	**0/32mm Stabiltgrus kv. II**		
Tjærebyvej 125	Produktbetegnelse		
4000 Roskilde			
	Attest metode		
	Rullende kontrol		

Egenskab / prøvemetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 933-5 Total runde (Ctr),>90% overflader runde	**25,0**		**70,0**
DS/EN 933-9 Methylenblå	**1,2**		**3**
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	**2,17**	**2,12**	**2,22**
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	**6,4**	**5,5**	**7,5**

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10

D50

Min-værdi	Max-værdi	Middel værdi	Sigte-serie
100	100	100	45
75	100	98	31,5
		81	22,4
30	90	68	16
30	75	54	8
15	60	42	4
		34	2
2	35	25	1
		15	0,5
		7	0,25
		4	0,125
2,0	9,0	3,0	0,063



Linda de Sparra Terkelsen
Elektronisk signatur

Dancert (G001V) har attesteret at produktet opfylder kravene i DS/EN 13285 og VD's udbudsforskrift for produktionsstyring for sand, sten og grus til vejbygning, se www.tilslag.dk

Bemærkning

Kategori: GE, OC 75, LF2 / UF9, CNR/70
Fraktionsindhold:
4-8mm: min: 5% max: 35%
8-16mm: min: 5% max: 35%
ht. AAB (2023) er der ingen krav til MB hvis finstof <5%

er også gældende for varenr.TJRE-1009422-1358

NCC Industry A/S, Råstoffer
Laboratorie: Vor Frue
Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
51881677
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse