

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007876-1355-1	Dato for prøveudtagning 20-06-23	Prøve start 20-06-23
	Produkt 0/16mm Rabatgrus	Modtaget den 20-06-23	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,7		
--	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling	D60	2,863	D50	1,549	D60/D10 (U-tal)	28,4
gnf.%	D10	0,101				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	22,4
90	99	97	16
75	95	91	11,2
65	85	83	8
58	78	73	5,6
50	70	67	4
40	60	55	2
28	48	44	1
15	35	31	0,5
10	25	19	0,25
6	15	12	0,125
3,0	12,0	7,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 22-06-23

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur