

### ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007852-1355-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>07-05-2024</b>	Prøve start <b>13-05-2024</b>
	Produkt <b>0/4mm Filtergrus BD type A</b>	Modtaget den <b>13-05-2024</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle</b>	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,1		


#### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,297	D50	0,927	D60/D10 (U-tal)	4,9
D10	0,262				

Min- værdi    Max- værdi    Målt værdi    Sigte- serie

98	100	100	8
98	100	100	5,6
70	99	94	4
50	90	75	2
30	75	54	1
15	45	29	0,5
5	23	9	0,25
0	7	2	0,125
0,0	4,0	1,0	0,063



Bemærkning	Sted og dato <b>Vor Frue 14-05-2024</b>  <b>ANN Adsbøl, Laborant</b> Elektronisk signatur
------------	--