

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007875-1351-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>06-03-2024</b>	Prøve start <b>07-03-2024</b>
	Produkt <b>0/4mm Vasket grus</b>	Modtaget den <b>07-03-2024</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev</b>	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning <b>afv 1% på 2mm sigten</b>
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,5		
--	-----	--	--


### Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	1,204	D50	0,900	D60/D10 (U-tal)	5,6
D10	0,215				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	8
98	100	100	5,6
90	99	95	4
86	96	88	2,8
80	92	79	2
55	75	55	1
27	50	30	0,5
12	28	12	0,25
3	10	4	0,125
0,0	3,0	1,5	0,063



Bemærkning	Sted og dato <b>Vor Frue 07-03-2024</b>
	 <b>Johnna Okkels Müller, Laborant</b> Elektronisk signatur