

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007761-1353-1	Dato for prøveudtagning 24-10-22	Prøve start 26-10-22
	Produkt 0/8mm Betongrus	Modtaget den 26-10-22	Prøve slut
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,8		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,98		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,481 D50 0,392 D60/D10 (U-tal) 4,9
D10 0,098

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
85	100	99	8
		97	5,6
		94	4
		89	2
		80	1
		62	0,5
		34	0,25
		14	0,125
0,0	9,0	5,2	0,063

Sigt (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 27-10-22

Johnna Okkels Müller, Laborant

Elektronisk signatur