RAPPORT

Prøve nr **673272**

ANALYSE Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration **1007764-1380-1**	Dato for prøveudtagning **17-10-2024**	Prøve start
	Produkt **8/11 mm Blå Rønne Granit**	Modtaget den **17-10-2024**	Prøve slut
		Reference ID	
Produktionssted **Rønne Granit** **Snorrebakken 28** **3700 Rønne**	Produktbetegnelse **Knust granit**	Registreret af	Mærkning
	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling **Tørsigtning**			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	9,953	D50	9,509	D60/D10 (U-tal)	1,4
D10	6,886				

Sigte (mm)	Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
	100	100	100	16
	85	97	88	11,2
	0	23	16	8
	0	6	3	5,6
	0	5	2	4
	0	2	2	2
	0	2	1	1
	0	2	1	0,5
	0	2	1	0,25
	0	2	1	0,125
	0,0	2,0	0,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 24-10-2024

ANN Adsbøl, Laborant
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S, Råstoffer	Besøgsadresse	Telefon nr	Org.nr	Email
Laboratorie: Rønne		**56952811**		
Snorrebakken 28	Hovedkontor	Fax nr	MVA nr	Internetadresse
3700 Rønne		**56952855**		