



Varedeklaration
1007926-1353 - 1 - VEJ
 Produkt
0/20mm Bundsikringsgrus kv.II
 Produktionsbeskrivelse

Dekl.dato
2020-02-03

Statistikskema

Leverandør
NCC Industry A/S, Råstoffer

Produktionssted
**Løng Stenindustri
 Kalundborgvej 94
 4180 Sorø**

2020-08-01 - 2021-03-09

Side 1(1)

	Gennemfald (%) vægt												U-tal D60 / D10	Methylen- blå	Vibrations- forsøg P-dmax	Vibrations- forsøg W opt				
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5	100,0								
Sigteserie	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5									
Middelværdi - varedeklaration	4,5	8,0	20,0	48,0	70,0	80,0	87,0	93,0	98,0	100,0	100,0							2,01	9,7	
Max værdi - grænselinie	9,0																	3		
Min værdi - grænselinie	0,0																		100	
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	t/m3	%	
4210029	2021-01-14	3,1	8	25	52	67	76	86	95	100	100	100		5,5	1,6					
4210093	2021-02-25	3,5	7	22	48	65	76	84	94	99	100	100		5,6	1,5					
4210127	2021-03-04	4,1	10	37	58	70	78	87	96	100	100	100		4,8	1,6					
4210142	2021-03-09																		1,94	10,9
Middelværdi		3,6	8	28	53	67	77	86	95	100	100	100		5,3				1,94	10,9	
standardafvigelse		0,5	1,5	7,9	5,0	2,5	1,2	1,5	1,0	0,6				0,4						
største værdi		4,1	10	37	58	70	78	87	96	100	100	100		5,6						
mindste værdi		3,1	7	22	48	65	76	84	94	99	100	100		4,8						
Antal analyse prøve		4												3	3	1	1			

Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 2021-03-12

NCC Industry A/S, Råstoffer
 Laboratorie: Vor Frue
 Øde Hastrup Vej 130
 4000 Roskilde

Besøgsadresse
 Hovedkontor

Telefon nr
46560021
 Fax nr

Org.nr
 MVA nr

Email
jom@ncc.dk
 Internetadresse

Johnna Okkels Müller, Laborant
 Elektronisk signatur