

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007926-1353-1	Dato for prøveudtagning 14-01-21	Prøve start 15-01-21
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 15-01-21	Prøve slut
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,6		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,64		3,0

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
		100	22,4
		100	16
		95	8
		86	4
		76	2
		67	1
		52	0,5
		25	0,25
		8	0,125
0,0	9,0	3,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 15-01-21

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur