



Varedeklaration
1007916-1353 - 4 - BETON

Produkt
0/4mm Betonsand, kl.P

Produktionsbeskrivelse
tørsorteret bakkematr.

Dekl.dato
2021-04-07

Statistikskema

Leverandør
NCC Industry A/S, Råstoffer

Produktionssted
Løng Stenindustri
Kalundborgvej 94
4180 Sorø

2021-03-23 - 2021-03-30

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										Korn- densitet	Absorberet vand	Humus- indhold	Klorid- indhold	Aekvivalent alkali- indhold
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	10					
Middelværdi - varedeklaration	2,3	4	14	40	68	85	97	100	100		2,63	0,6	Lysere	0,000	0,000
Max værdi - grænselinie	3,0	7	20	52	79	95	100	100	100		2,64	0,7		0,010	0,009
Min værdi - grænselinie	1,0	2	10	34	59	75	85	95	95		2,63	0,6	Lysere		
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m ³	%		%	%
4210218	2021-03-23	1,9	4	13	41	71	88	98	100	100	2,63	0,6	Lysere	0,000	0,000
4210224	2021-03-29	2,5	4	14	39	65	83	97	100	100	2,63	0,6	Lysere	0,000	0,000
4210225	2021-03-30	2,6	5	14	41	68	84	96	100	100	2,64	0,7	Lysere	0,000	0,000
Middelværdi		2,3	4	14	40	68	85	97	100	100	2,63	0,6		0,000	0,000
standardafvigelse		0,4	0,6	0,6	1,2	3,0	2,6	1,0			0,0	0,1			
Største værdi		2,6	5	14	41	71	88	98	100	100	2,64	0,7		0,000	0,000
Mindste værdi		1,9	4	13	39	65	83	96	100	100	2,63	0,6		0,000	0,000
Antal analyse prøve		3									3	3	3	3	3

Bemærkning Bunke X = 300t

Sted og dato
Vor Frue 2021-04-07

NCC Industry A/S, Råstoffer
Laboratorie: Vor Frue
Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
46560021
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
jom@ncc.dk
Internetadresse

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur