

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007761-1355-1	Dato for prøveudtagning 03-12-20	Prøve start 03-12-20
	Produkt 0/8mm Betongrus	Modtaget den 03-12-20	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning løs massedensitet er på vådt materiale
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,6		
EN 1097-3 Skrymdensitet och hålrumsinhalt hos löst lagrad ballast (Mg/m ³)	1,37		
Analyseprøve A (Mg/m ³)	1,36		
Analyseprøve B (Mg/m ³)	1,36		
Analyseprøve C (Mg/m ³)	1,37		
En 1097-5 Vandindhold	6,6		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,550	D50	0,970	D60/D10 (U-tal)	7,0
D10	0,220				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	16
98	100	99	11,2
90	100	95	8
85	98	87	5,6
70	95	80	4
57	87	67	2
40	70	51	1
15	45	30	0,5
6	21	11	0,25
2	14	5	0,125
0,0	8,0	3,9	0,063



Bemærkning	Sted og dato Vor Frue 04-12-20
	 Johnna Okkels Müller, Laborant Elektronisk signatur