

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1000622-1355-1	Dato for prøveudtagning 27-01-21	Prøve start 03-02-21
	Produkt 8/11 mm Skærver	Modtaget den 03-02-21	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling	D60	9,867	D50	9,440	D60/D10 (U-tal)	1,4
gnf. %	D10	6,825				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	22,4
98	100	100	16
85	99	91	11,2
15	35	16	8
0	15	3	5,6
0	7	3	4
0	5	2	2
		2	1
		2	0,5
		1	0,25
		1	0,125
0,0	2,0	0,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 04-02-21

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur