

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007875-1351-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>08-01-21</b>	Prøve start <b>11-01-21</b>
	Produkt <b>0/4mm Vasket grus</b>	Modtaget den <b>11-01-21</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,6		
Kalkindhold: prVI 99-11:2013 (%)	17,6		


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,141	D50	0,876	D60/D10 (U-tal)	6,1
D10	0,188				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	8
98	100	100	5,6
90	99	96	4
86	96	92	2,8
80	92	83	2
55	75	56	1
27	50	31	0,5
12	28	15	0,25
3	10	5	0,125
0,0	3,0	1,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato

**Vor Frue 12-01-21**

**Johnna Okkels Müller, Laborant**

Elektronisk signatur