

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007930-1351-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>27-04-21</b>	Prøve start <b>28-04-21</b>
	Produkt <b>0/8mm Bundsikringsgrus kv. II</b>	Modtaget den <b>28-04-21</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	3,8		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,51		3,0


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,708	D50	1,223	D60/D10 (U-tal)	11,2
D10	0,152				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
		97	8
		91	5,6
		84	4
		66	2
		45	1
		30	0,5
		17	0,25
		8	0,125
0,0	9,0	5,2	0,063



Bemærkning	Sted og dato <b>Vor Frue 29-04-21</b>   <hr/> <b>Johnna Okkels Müller, Laborant</b> Elektronisk signatur
------------	--