

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007919-1350-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>24-08-20</b>	Prøve start <b>24-08-20</b>
	Produkt <b>0/8mm Bakkegrus</b>	Modtaget den <b>24-08-20</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Reerslev Grusgrav Tranemosevej 2 2640 Hedehusene</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>1</b>
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	5,2		

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
85	100	99	8
		87	4
		73	2
		57	1
		38	0,5
		22	0,25
		13	0,125
0,0	9,0	7,6	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 25-08-20**

*J. Müller*

---

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur